

質 疑 回 答 書

令和 5 年 11 月 22 日

- ・ 入札番号 済茨令 4 第 0007 号
大阪府済生会茨木病院 既存照明器具 LED 化工事

業務内容	質疑応答	回答
契約形態	本件、納入業者が応札者となる場合、応札者が指定するリース会社を介して、済生会様・納入業者（応札者）・リース会社の 3 者間で契約締結する認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりですが、概ね、病院とリース会社様とのリース契約となろうかと思えます。 なお、入札額＝リース契約額と認識してください。
契約内容	契約書については済生会様ご指定の書式となりますでしょうか。（その場合は契約書案をいただけますでしょうか）もしくは、リース会社側の書式となりますでしょうか。	基本的にはリース会社側の書式にて契約をする意向です。 （事前に雛形を確認させていただきます）
契約内容	契約期間中に予算の削減等により、契約が解除される可能性はありますでしょうか。仮に解除となった場合は残期間のリース料を一括でご精算いただける認識で宜しいでしょうか。	途中解約は想定しておりませんが、仮に途中解約となる場合は契約条項に基づき精算をいたします。
契約内容	リース期間は 7 年（84 ヶ月）となりますが、お支払方法はリース開始翌月末日より毎月払い（計 84 回）の認識で宜しいでしょうか。別条件でしたら、支払スケジュールをご教示いただけますでしょうか。	お見込みのとおりです。
契約内容	動産総合保険についてはリース会社で付保致しますが、賠償責任保険については、リース会社側では対応不可である為、納入業者側での付保で問題無いでしょうか。	お見込みのとおりです。 仕様書に記載のとおり工事期間中や保証期間中の取替工事および施工内容等に対して保険を付与する必要があります。 企画提案書中に詳細をご記載ください。
契約内容	リース期間満了後、無償譲渡条件の契約である為、リース会社側で固定資産税納付義務が無く、済生会様側のご申告・ご負担の認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

<p>契約内容</p>	<p>通常の動産総合保険へ加入する認識で宜しいでしょうか。 通常の動産総合保険とは、重過失や地震、噴火、津波などの自然災害については保険対象となりません。また、保険金額は、物件納入価格をもとに、経過期間に応じて低減します。保険金額を限度としての補償となります。</p>	<p>通常の動産総合保険での加入で差し支えありませんが、保険金額は各社の企画提案内容に含まれますので、回答は差し控えます。</p>
<p>製品選定について</p>	<p>要項書の『仕様書 2. 製品選定について』にて、20 型直管 LED の全光束 1,200lm 以上、40 型直管 LED の全光束 2,700lm 以上を選定とありますが、 別紙『LED 対象ランプ及び指定条件』では 20 型直管 LED は 1,000lm 以上、40 型直管 LED は 2,000lm 以上等条件が異なっているものがあります。 『LED 対象ランプ及び指定条件』に合わすという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>『LED 対象ランプ及び指定条件』に基づく提案をお願いします。</p>
<p>廃棄について</p>	<p>『要項 11. 入札書』にて安定器を含む廃棄処分業務とあり、『仕様書 1. 共通事項 ③』にてバイパス工事時の安定器は残置可能とありますが、LED 施工時に必ず安定器の取り外し作業が伴う場合のみ廃棄するという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。 工事・施工に関する計画は提案書にてご説明をお願いします。</p>
<p>製品選定について</p>	<p>仕様書には 20 形は 1,200lm 以上、40 形は 2,700lm 以上との記載がありますが、対象ランプ等資料の LED 条件①欄には、それとは違う全光束の条件が記載されています。どちらを優先したらよろしいでしょうか。</p>	<p>『LED 対象ランプ及び指定条件』に基づく提案をお願いします。</p>
<p>製品選定について</p>	<p>仕様書には、『ISO9001 及び ISO14001 を取得しているメーカー・国内製造又は日本製 LED チップを実装しているものとする』とあります。国内製造又は日本製 LED チップが実装されている製品であれば、ISO9001 及び ISO14001 を取得していなくても選定してよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>