

質 疑 回 答

番号	質疑	回答
1.	仮囲い設置 4. その他（1）技術仕様等に関する留意事項の技術的要点について仮囲いに関する記載はございませんが、一次側工事として見ておりますがよろしいでしょうか。	個室でありますので仮囲いは簡易的なもので対応します。（一次側工事業者で対応）基本的に扉を閉めて作業を行ってください。 但し、空調機器とそれに伴う室外機への配管接続はメーカー応札者側となり、配管を抜くための外壁のコア抜きが必要であれば応札者で外部バルコニーの養生等はお願いします。
2.	天井解体及び復旧 4. その他（1）技術仕様等に関する留意事項の技術的要点について天井解体及び復旧に関する記載はございませんが、一次側工事として見ておりますがよろしいでしょうか。	問題ありません。 一次側工事業者にて床・天井は全て解体（吊りボルトは残し）し、撤去復旧後、美装まで費用を見ております。 ただし空調機器および滅菌水供給装置の設置に係る工事内容を一次側工事業者へ事前説明しコア抜き箇所等を詳細詰めること。
3	一次側給排水工事については、実施いただけるとは思いますが、トイレシャワーユニットを設置する際、洗面台入替も実施されますでしょうか？（もしくは、そのまま使用 or 当社側で入替でしょうか）	既設洗面台はそのまま使用可能です。 ただし、メーカー応札者側で滅菌水供給装置の設置にあたり不都合がある場合は取り外し、新設することは差し支えありません。 基本的な考え方は既設洗面台の場所に対し、仕様書を満たす滅菌水供給装置が備え付けられること。また洗面を利用できるようにしていただくことです。